


PLASTOVÁ ROZVODNICA POD OMIETKU
TP KLV – U–3/42–F (EATON)
KRYT : IP 30/20



ROZVADZAČ MUSÍ SPLŇAŤ POŽIADAVKY IEC 61 439-2,3
NAPÁJACIA SÚSTAVA : 3/N/PE, AC, 400/230V, 50Hz, TN-S
OCHRANNÉ OPATRENIE: ZÁKLADNÁ OCHRANA
OCHRANA PRED PRÁMÝM DOTYKOM (STN 33 2000-4-41 §1411.2)
-IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASŤÍ (STN 33 2000-4-41 §1411.2)
-ZABRANAMI ALEBO KRYTMI (STN 33 2000-4-41 PRÍLOHA AA2)
OCHRANNÉ OPATRENIE: OCHRANA PRI PORUČIE
OCHRANA PRED NEPRÁVNÝM DOTYKOM (STN 33 2000-4-41 §1411.3)
-OCHRANÉ UZEMNENIE A OCHRANNÉ POSPÁJANIE (STN 33 2000-4-41 §1411.3.1)
-SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČIE V SIETI (STN 33 2000-4-41 §1411.3.2)
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PODLEHA ZAKONU O AUTORSKOM PRAVE, PREZENTOVANÉ V KRESLE
A TECHNICKÉ PODKLADY SÚ DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA
ROZMNOŽOVAŤ A PUBLIKOVAŤ ICH MIMO RÁMEC RIŠEŇHOTO DIELA JE MOŽNÉ LEN SO SOHLASOM AUTORA

Zodp. Projektant:	Vypracoval:
Laluňg Alfréd	Laluňg Alfréd
Investor: Obecný úrad Cerovo, Cerovo 259, 962 52 Cerovo	
Miesto: Cerovo	

EL-PROJEKT s.r.o.
Pod Hrádkom 27A, Prievidza
tel. 0907 421842
IČO: 44 658 567
Email: oficialuhna@gmail.com

Názov stavby:
Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Cerovo
Elektroinštalácia a systém ochrany pred bleskom

Formát:	2 A4
Dátum:	11/2016
Stupeň:	PSP
Časť:	ELEKTRO

Názov výkresu: ROZVADZAČ RP1	Mierka:	č.v.
		E.5