



ROZVADZAČ MUSÍ SPLŇAŤ POŽIADAVKY IEC 61 439-2,3
NAPAJACIA SÚSTAVA : 3/N/PE, AC, 400/230V, 50Hz, TN-S
OCHRANNÉ OPATRENIE: ZÁKLADNÁ OCHRANA
OCHRANA PRED PRÁNYM DOTYKOM (STN 33 2000-4-41 §1411.2)
-IZOLOVANÍM ZVÝCH ČASŤÍ (STN 33 2000-4-41 PRÍLOHA AA1)
-ZABRANAMI ALEBO KRTIMI (STN 33 2000-4-41 PRÍLOHA AA2)
OCHRANNÉ OPATRENIE: OCHRANA PRI PORUČE
OCHRANA PRED NEPRÁVNÝM DOTYKOM (STN 33 2000-4-41 §1411.3)
-OCHRANÉ UZEMNENIE A OCHRANNÉ POSPÁJANIE (STN 33 2000-4-41 §1411.3.1)
-SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE V SIETI (STN 33 2000-4-41 §1411.3.2)
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PODLEHA ZAKONU O AUTORSKOM PRAVE, PREZENTOVANÉ VKRESLY
A TECHNICKÉ PODKLADY SÚ DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA
ROZMNOŽOVAŤ A PUBLIKOVAŤ ICH MIMO RÁMEC RIEŠENÉHO DIELA JE MOŽNÉ LEN SO SOHLASOM AUTORA

Zodp. Projektant:	Vypracoval:	EL-PROJEKT s.r.o.
Laluhg Alfréd	Laluhg Alfréd	Pod Hrádkom 27A, Prievidza
Investor: Obecný úrad Cerovo, Cerovo 259, 962 52 Cerovo		tel. 0907 421842
Miesto: Cerovo		IČO: 44 658 567
		Email: oficialuhna@gmail.com

Názov stavby:	Formát:	2 A4
Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Cerovo	Dátum:	11/2016
Elektroinštalácia a systém ochrany pred bleskom	Stupeň:	PSP
	Časť:	ELEKTRO

Názov výkresu:	Mierka:	č.v.
ROZVADZAČ HR		E.3/2