



R1



PLASTOVÁ ROZVODNICA POD OMIETKU
 TYP KLV- U-3/42-F (EATON)
 KRYT : IP 30/20

ROZMADZAC' MUSI SPLAT' POZIAPAKY' IEC 61 439-2,3
NAPRAVKA SGSTINA : 3,5/P/E AC 400/230V, 50Hz, TN-S
OCHRANNE OPATRENIIE: ZAKLADNA OCHRANA
OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM (STN 33 2000-4-41 41.411.2)
-IZOLOVANI ZVYCH CASTI (STN 33 2000-4-41 PRILoha A.1)
-ZABRANAMI ALEBO KRYTIAMI (STN 33 2000-4-41 PRILoha A.2)
OCHRANNE OPATRENIIE: OCHRANA PRI PORUCHE
OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM (STN 33 2000-4-41 41.411.3)
-SAMOCHNE UZEMNENIE A OCHRANNE POSPPALNIE (STN 33 2000-4-41 41.411.3.1)
-SAMOCHNE DOPOLENIE PRI PORUCHE V SEITI (STN 33 2000-4-41 41.411.3.2)
PROJEKTOVA DOKUMENTACIA PODLEHA ZAKONU O AUTORSKOM PRAVE. PREZENTOVANE VYKRESY
A TECHNICKE PODKLADY SU DUSEVNYM MAJETKOM AUTORA.
ROZMADZOVATI A PUBLIKOVAT' AKI INO INE RAMEC RIESENHO DIELA JE MOZNE LEN SO SOHLASOM AUTORA

Zodp. Projektant:	Vypracoval:	
Laluhg, Alfréd	Laluhg, Alfréd	
Investor: Obecný úrad Cerovo, Cerovo 259, 962 52 Cerovo		
Miesto: Cerovo		

EL-PROJEKT s.r.o.
 Pod Hrádkom 27A, Prievidza
 tel. 0907 421842
 IČO: 44 658 567
 Email: alfridlaluhg@gmail.com

Názov stavby:	2	A4
Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Cerovo	Dátum:	11/2016
Elektroinštalácia a systém ochrany pred bleskom	Stupeň:	PSP
	Časť:	ELEKTRO

Názov výkresu:

ROZVÁDZAČ R1

Č.V.

E.4