



OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICA POD OMIETKU
TYP BF-U-4/96-C (EATON)
KRTT : IP 30/20

ROZVADZAČ MUSI SPLŇAŤ POŽIADAVKY IEC 61 439-2,3
NAPAJACIA SÚSTAVA : 3/N/PE, AC, 400/230V, 50Hz, TN-S
OCHRANNÉ OPATRENIE: ZÁKLADNÁ OCHRANA
OCHRANA PRED PRÁMÝM DOTYKOM (STN 33 2000-4-41 81.411.2)
-IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASŤÍ (STN 33 2000-4-41 PRÍLOHA AA1)
-ZABRANAMI ALEBO KRTIMI (STN 33 2000-4-41 PRÍLOHA AA2)
OCHRANNÉ OPATRENIE: OCHRANA PRI PORUČE
OCHRANA PRED NEPRÍAMYM DOTYKOM (STN 33 2000-4-41 81.411.3)
-OCHRANÉ UZEMNENIE A OCHRANNÉ POSPÁJANIE (STN 33 2000-4-41 81.411.3.1)
-SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE V SIETI (STN 33 2000-4-41 81.411.3.2)
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PODLEHA ZAKONU O AUTORSKOM PRAVE. PREZENTOVANÉ VKRESLY
A TECHNICKÉ PODKLADY SÚ DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA
ROZMNOŽOVAŤ A PUBLIKOVAŤ ICH MIMO RÁMEC RIŠEŇHÉHO DIELA JE MOŽNÉ LEN SO SOHLASOM AUTORA

Zodp. Projektant:		Vyracoval:		EL-PROJEKT s.r.o.	
Laluhg Alfréd		Laluhg Alfréd		Pod Hrádkom 27A, Prievidza	
Investor: Obecný úrad Cerovo, Cerovo 259, 962 52 Cerovo				tel. 0907 421842	
Miesto: Cerovo				IČO: 44 658 567	
				Email: oficialuhna@gmail.com	
Názov stavby:		Formát:		2 A4	
Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Cerovo		Dátum:		11/2016	
Elektroinštalácia a systém ochrany pred bleskom		Stupeň:		PSP	
Názov výkresu:		Časť:		ELEKTRO	
ROZVADZAČ HR		Mierka:		č.v.	
				E.3/1	