

- LEGENDA ZARIADENÍ
- 1

AUTOMATICKÝ KOTOL PRE SPAĽOVANIE PELIET VERNER A602, MEN. VÝKON 60 kW
- 2

HYDRAULICKÝ VYROVŇAČ DYNAMICKÝCH TLAKOV RACEN HVDT 2, prietok do 8m3/h
- 3

TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA S MEMBRÁNOU FLAMCO Flexcon C200, objem 200l
- 4

STANICA NA ÚPRAVU VODY VISSMANN Aquaset 500-N, max. prietok 1,2m3
- 5

ZDRUŽENÝ ROZDELOVAČ A ZBERAČ VYKUROVACEJ VODY RACEN RS KOMBI M100, dl.1,6m

ZNAČENIE VYKUROVACÍCH TELIES

- OCELOVÉ PANELOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORAD S BOČNÝM PRIPOJENÍM
- 1.05

— OZNAČENIE VYKUROVACIEHO TELESA
- 22K 600/1000

— ROZMERY VYKUROVACIEHO TELESA VÝŠKA/ DĹŽKA
- TYP VYKUROVACIEHO TELESA ZOHĽADŇUJÚCI POČET RADOV A SPOSOB NAPOJENIA NA ROZVOD VYKUROVACEJ VODY
- PV/15

Menovitá svetlosť DN ventilu
- PS/15

Priamy termostatický ventil HERZ TS 90 V, DN15 + termostatická hlavica HERZ
- Menovitá svetlosť DN ventilu
- Priamy spätočkový ventil HERZ RL-1, DN15

LEGENDA ČIAR

- PRIVODNÉ POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY- izolované
- VRATNÉ POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY- izolované

Poznámka:

×

Uvažovaný teplotný spád pre návrh vykurovacích telies: 75/65 °C

×

Rozvody vykurovania sú navrhnuté z rúr z lisovanej uhlíkovej ocele spájaných lisovanými spojmi

×

Ležaté rozvody vykurovania viesť pod stropom jednotlivých podlaží a nad podlahou popri obvodových stenách

×

Vykurovacie telesá sú panelové od výrobcu KORAD- typové označenie K, výška 600 mm

×





Telesá doplniť termostatickou hlavickou HERZ a osadiť na držiaky dodávané spolu s telesami

×

Vykurovacie telesá s ozn. (1) sú osadené na stojanových konzolách

×

Rozvody izolovať izoláciou Armacell TUBOLIT DG príslušných dimenzií a hrúbky podľa prílohy č.1 k vyhláške č. 14/2016 Z.z.

Hl. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	LEDEX - Ing.V. Vlačuška ul. Šumperská 27, Prievidza tel.: 0905 648 067		
	Ing. Vlačuška	Ing. N. Šarvcová	Ing. N. Šarvcová	Ing. Vlačuška			
							
Miesto stavby	Cerovo						
Investor	Obecný úrad Cerovo, Cerovo 259, 962 52 Cerovo				Zväzok		
Stavba	Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Cerovo				Formát	4xA4	
					Dátum	10/2016	
Objekt					Účel	RP	
Časť					Vykurovanie	Číslo zákazky	083/2016
Obsah výkresu						Mierka	Číslo výkresu
Pôdorys 1. NP					1:75	01	