



LEGENDA ZARIADENÍ

- 1 VETRACIA JEDNOTKA S REKUPERÁCIOU TEPLA ELEKTRODESIGN ECO ROOM 150/600 (12V), min. prietok 25 m3/h, výkon 5,1 kW, DN150, max. účinnosť 75%

Poznámka:

× Pred objednaním rekuperačných jednotiek je potrebné premerať dĺžku stenových nástavcov

Hl. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	LEDEX - Ing.V. Vlačuška ul. Šumperská 27, Prievidza tel.: 0905 648 067	
	Ing. Vlačuška	Ing. N. Ševcová	Ing. N. Ševcová	Ing. Vlačuška		
Miesto stavby	Cерово				Zväzok	
Investor	Obecný úrad Cerovo, Cerovo 259, 962 52 Cerovo				Formát	4xA4
Stavba	Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Cerovo				Dátum	10/2016
					Účel	RP
Objekt	Vetranie s rekuperáciou tepla				Číslo zákazky	083/2016
Časť	Pôdorys 2. NP				Mierka	Číslo výkresu
Obsah výkresu					1:75	02