

ZNAČENIE VYKUROVACÍCH TELIES

- OCEĽOVÉ PANELOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORAD S BOČNÝM PRIPOJENÍM
- 1.05 – OZNAČENIE VYKUROVACIEHO TELESA
- 22K 600/1000 – ROZMERY VYKUROVACIEHO TELESA VÝŠKA/ DĹŽKA
- TYP VYKUROVACIEHO TELESA ZOHLADŇUJÚCI POČET RADOV A SPOSOB NAPOJENIA NA ROZVOD VYKUROVACEJ VODY
- PV/15 – Menovitá svetlosť DN ventilu; Priamy termostatický ventil HERZ TS 90 V, DN15 + termostatická hlavica HERZ
- PS/15 – Menovitá svetlosť DN ventilu; Priamy spiatočkový ventil HERZ RL-1, DN15

LEGENDA ČIAR

- PRÍVODNÉ POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY- izolované
- VRATNÉ POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY- izolované

Poznámka:

× Uvažovaný teplotný spád pre návrh vykurovacích telies: 75/65 °C
× Rozvody vykurovania sú navrhnuté z rúr z lisovanej uhlíkovej ocele spájaných lisovanými spojmi
× Ležaté rozvody vykurovania viesť pod stropom jednotlivých podlaží a nad podlahou popri obvodových stenách
× Vykurovacie telesá sú panelové od výrobcu KORAD- typové označenie K, výška 600 mm
× Telesá doplniť termostatickou hlavicou HERZ a osadiť na držiaky dodávané spolu s telesami
× Rozvody izolovať izoláciou Armacell TUBOLIT DG príslušných dimenzií a hrúbky podľa prílohy č.1 k vyhláške č. 14/2016 Z.z.

Hl. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	LEDEX - Ing.V. Vlačuška ul. Šumperská 27, Prievidza tel.: 0905 648 067
	Ing. Vlačuška	Ing. N. Šovcová	Ing. N. Šovcová	Ing. Vlačuška	
Miesto stavby	Cerovo				
Investor	Obecný úrad Cerovo, Cerovo 259, 962 52 Cerovo				Zväzok
Stavba	Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Cerovo				Formát 4xA4 Dátum 10/2016 Účel RP Číslo zákazky 083/2016
Objekt					
Časť	Vykurovanie				
Obsah výkresu	Pôdorys 2. NP				Mierka 1:75 Číslo výkresu 02