


## ZNAČENIE VYKUROVACÍCH TELIES



## LEGENDA ČIAR



## Poznámka:

- × Uvažovaný teplotný spád pre návrh vykurovacích telies: 75/65 °C
- × Rozvody vykurovania sú navrhnuté z rúr z lisovanej uhlíkovej ocele spájaných lisovanými spojmi
- × Ležaté rozvody vykurovania viesť pod stropom jednotlivých podlaží a nad podlahou popri obvodových stenách
- × Vykurovacie telesá sú panelové od výrobcu KORAD- typové označenie K, výška 600 mm
- × Telesá doplniť termostatickou hlavickou HERZ a osadiť na držiaky dodávané spolu s telesami
- × Vykurovacie telesá s ozn. (1) sú osadené na stojanových konzolách
- × Rozvody izolovať izoláciou Armacell TUBOLIT DG príslušných dimenzií a hrúbky podľa prílohy č.1 k vyhláške č. 14/2016 Z.z.

Hl. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	LEDEX - Ing.V. Vlačuška ul. Šumperská 27, Prievdza tel.: 0905 648 067	
	Ing. Vlačuška	Ing. N. Ševcová	Ing. N. Ševcová	Ing. Vlačuška		
Miesto stavby	Cerovo				Zväzok	
Investor	Obecný úrad Cerovo, Cerovo 259, 962 52 Cerovo				Formát	4xA4
Stavba	Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Cerovo				Dátum	10/2016
Objekt					Účel	RP
Časť	Vykurovanie				Číslo zákazky	083/2016
Obsah výkresu	Stúpačková schéma				Mierka	Číslo výkresu
					1:75	03